

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## Хлорификс-

быстрорастворимый хлоргранулят для обработки и ударной дезинфекции



### **Область применения:**

Хлорификс – это быстрорастворимый хлоргранулят, который немедленно действует против бактерий, грибков и вирусов, и разрушает органические вещества, вызывающие помутнение, и загрязнения в воде плавательных бассейнов.

Хлорификс не содержит извести и рН – нейтрален, может употребляться при любой жесткости воды. Растворяется без остатка и не ведет к образованию отложений и засорению фильтров.

### **Преимущества:**

- не содержит извести, рН - нейтрален
- растворяется быстро и без остатка
- применим при любой жесткости
- стабилизирующее действие на свободный активный хлор в воде
- предотвращает разложение хлора при высоких температурах и сильном свечении солнца

### **Описание продукта:**

Быстрорастворимый хлоргранулят.

Состав: готовится с натрий-дихлоризоцианурата-дигидрита

### **Рекомендации по использованию:**

Условием эффективного хлорирования является установление с помощью рН-минус и рН-плюс значение рН в интервале 7,0-7,4.

**Обработка:** Хлорификс для лучшего перемешивания вводить вблизи места заливки воды, лучше всего вечером по окончании работы бассейна.

#### **1-я обработка и еженедельная дозировка:**

50 г Хлорификса на 10 м<sup>3</sup> воды.

#### **Мутная вода:**

200 г Хлорификса на 10 м<sup>3</sup> воды.

Заросший водорослями бассейн: сначала ввести 200 г Хлорификса и затем 250 мл Дезальгина соответственно Дезальгина Джет на 10 м<sup>3</sup> воды (лучше всего на следующий день).

**Контроль:** измеренное Хлортестером значение содержания свободного несвязанного хлора должно после обработки и перемешивания составлять 0,3-0,6мг/л.

**Важные указания:**

Для избежания обесцвечивания пятнами фона – соответственно фона окрашенных покрытий бассейна Хлорификс вводить через скиммер (циклический прокачной фильтр-смеситель) или предварительно растворить в ведре из искусственных материалов. Сначала налить воду, потом растворить Хлорификс.

После введения ударной дозы, можно начинать купание только тогда, когда измеренное значение хлора упадет ниже значения 3 мг/л.

При интенсивной эксплуатации, грозном дожде, высоких температурах или появления ледового покрытия в бассейне требуются более частые или повышенные количества добавки, вплоть до двойной дозы.

**Указание:** для защиты от роста водорослей предлагается дополнительные умеренные добавки Дезальгина, соответственно, Дезальгина Джет.

Действие/ продукт

1 Регулирование рН

2 Дезинфекция воды

3 Защита от водорослей Дезальгином, соответственно, Дезальгином Джет

4 Защита от хлопьев

## Таблица ухода за водой

Дозировочные значения для объема бассейна в м3

<b>Хлорификс</b>	<b>до 10</b>	<b>до 20</b>	<b>до 30</b>	<b>до 40</b>	<b>до 50</b>	<b>до 60</b>	<b>до 70</b>	<b>до 90</b>
1-я дозировка и еженедельные последующие дозировки в гр.	50	100	150	200	250	300	350	450
Мутная вода / заросший бассейн в гр.	200	400	600	800	1000	1200	1400	1800

[www.azuropool.ru](http://www.azuropool.ru)

г. Москва,

ул. Нагатинская, д. 28, кор.3

Тел. (495) 792-53-54 / 55

Тел. 8 (967) 184-72-35